

**Tisztelt Érdeklődők!**

**Tápióság Község Önkormányzata** (székhelye: 2253 Tápióság Bicskei u. 3.) mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) szerinti ajánlatkérő 2017. május 2. napján a Kbt. Harmadik Része szerinti közbeszerzési eljárást indított a Kbt. 115. §-a alapján „*Kivitelezési szerződés alapján tápiósági épületek épületenergetikai fejlesztése a KEHOP-5.2.9-16-2016-00085 azonosítószámú projekt keretében*” tárgyban. Ajánlatkérő a tárgyi eljárásban beérkezett kérdésekre adott **kiegészítő tájékoztatást** a Kbt. 56. §-a alapján jelen levél útján adja meg az érintettek részére.

1. **Kérdés:** Áttanulmányozva a felhívás dokumentációját kérem feloldani az ellentmondást a polgármesteri hivatal nyílászárói színével kapcsolatban. A műszaki leírásban fehér, a konzignációkban barna színű nyílászáró szerepel. Tekintettel arra, hogy a barna színű nyílászáró feláras, kérem a pontos költségtervezés érdekében szíveskedjenek pontosítani a nyílászárók színét.

**Válasz:** A műszaki leírás előírása az irányadó, vagyis fehér ablakot szükséges költségelni az ajánlatban.

2. **Kérdés:** Kérem Tisztelt Ajánlatkérőt, hogy a Tápióság Polgármesteri hivatal költségvetésben "3 fázisú betáp kábel kiépítése szolgáltatói rendszerről, szolgáltatóval egyeztetett módon, elektromos mérőóra 3 fázisúra történő átalakítása, szükség esetén szekrény cseréjével, mérőóra és irodai elosztó szekrény új elektromos betápkábel kiépítése" tételnél kérjük megadni, hogy a fázisbővítés részeként kapacitásbővítés is meg fog-e valósulni, és ha igen, hány Amper igénylendő kapacitással kell ezen tételt költségelnünk?

**Válasz:** 3X16A kapacitásbővítés tervezett, ugyanakkor a szolgáltatói kapacitásbővítés intézése és költsége az Ajánlatkérő kötelezettsége, ennek költségével az ajánlattevőknek nem kell kalkulálniuk.

Budapest, 2017. május 10.

Tisztelettel,

Tápióság Község Önkormányzata  
képviselőjében eljárva

dr. Kozma Róbert  
jogtanácsos  
Equinox Tender Kft.